



Секция А - Секция бактерицидной УФ установки и компрессора; Секция Б - Секция механической и анаэробной биологической очистки воды (анаэробный реактор с закрепленной микрофлорой); Секция В - Секция аэробной биологической очистки с плавающей загрузкой; Секция Г - Секция физико-химической очистки воды (цеолитовая загрузка).

Перед установкой станции произвести подсыпку - песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014.

Примечание:

*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установок и состав их комплектующих, без нарушения функциональности. Все изменения должны отражаться в технической документации на установки.

Объем земляных работ, м³

объем песчанной подсыпки	объем воды
0,37	0,97

Габаритные размеры**, мм

длина	ширина	высота
2190	920	1030

Монтажная схема

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Очистка воды из прудов и других искусственных водоемов от органических и минеральных загрязнений с последующим возвратом очищенной воды в водоем			
						Наземное исполнение	Стадия	Лист	Листов
						ТОПОС-АКВА/ТОПОС-AQUA 250/125			1
						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ECO			